



站火灾分区号	站名	火灾发生时间	安全出口	最近疏散距离	备注
站火灾分区一(无电车站)	无电车站	2927.39m ²	2	57.89m	设置自动喷淋系统
站火灾分区二(无电车站)	无电车站	925.60m ²	2	48.61m	设置自动喷淋系统
站火灾分区三(无电车站)	无电车站	925.60m ²	2	48.26m	设置自动喷淋系统
站火灾分区四(无电车站)	无电车站	996.99m ²	2	52.75m	设置自动喷淋系统
站火灾分区五(有电车站)	有电车站	996.99m ²	2	57.89m	设置自动喷淋系统
站火灾分区二(有电车站)	有电车站	3990.12m ²	2	56.97m	设置自动喷淋系统
站火灾分区三(有电车站)	有电车站	3561.08m ²	2	46.03m	设置自动喷淋系统
站火灾分区四(有电车站)	有电车站	2253.25m ²	2	49.95m	设置自动喷淋系统
站火灾分区五(有电车站)	有电车站	3990.13m ²	2	59.92m	设置自动喷淋系统
站火灾分区六(设备用房)	设备用房	1831.14m ²	2	59.92m	设置自动喷淋系统
站火灾分区七(设备用房)	设备用房	945.40m ²	2(一个出口为常闭)	36.21m	设置自动喷淋系统